

Отчет о выполнении предписания №112 от 21.09.2018г.

№ пункта предписания	Нарушения	Сведения об исполнении
1.	Искусственная освещенность по показателю «коэффициент пульсации» не соответствует гигиеническим нормам в следующих помещениях: рабочее место специалиста отдела кадров, спальная комната группы № 1 «Сказка», игровая комната группы № 1 «Сказка», спальная комната группы «Семицветик», игровая комната группы «Семицветик», спальная комната группы № 6 «Пчелки», спальная комната группы «Колобок», игровая комната группы «Колобок», спальная комната группы № 3 «Непоседы», спальная комната группы № 4 «Золотая рыбка», игровая комната группы «Золотая рыбка», интеллектуальная мастерская. Уровень искусственной освещённости на рабочем месте специалиста отдела кадров, физкультурный зал.	Проведена замена светильников в указанных по предписанию в помещениях на светодиодные светильники и светильники с ЭПРА в количестве 60 штук.
2.	В рамках производственного контроля обеспечить организацию мероприятий по устранению нарушений с повторным проведением лабораторных исследований.	В феврале 2019 года проведены повторные лабораторные исследования освещенности по показателю «коэффициент пульсации» помещений частично указанных в предписании и в других помещениях. Протокол №32 Ф/19 от 28.02.2019г. При повторном исследовании помещений по показателю «коэффициент пульсации» получены неудовлетворительные результаты в пяти помещениях. Для устранения нарушения организованы мероприятия по дополнительному приобретению и установки светодиодные светильники и светильники с ЭПРА.
3.	Ревизия, очистка и контроль за эффективностью работы вентиляционных систем с лабораторно-инструментальным подтверждением, с представлением документов.	Заключен договор №9 на оказание услуг по обследованию систем вентиляции воздуха в здании от 22.01.2019 года с ИП Мироновым А.А. Проведены работы. Получены: Акт №60 осмотра вентиляционных установок, Акт №61 не соответствия вентиляционных установок, Рекомендации для без

		аварийной работы вентиляционных установок. Для устранения нарушения требуется 869 272 (восемьсот шестьдесят девять тысяч двести семьдесят два) рубля. В адрес Управления образования и молодежной политики администрации Октябрьского района направлено ходатайство о выделении дополнительных средств для устранения нарушения.
4.	Провести ремонт дошкольного учреждения, в т.ч., в прачечной, устранить дефекты внутренней отделки помещений.	Проведены мероприятия по частичному ремонту помещений и групповых комнат. Выполнены работы по затирке швов между плитками на полу в буфетных, умывальных комнатах, прачечной.
5.	Оборудовать воздушные разрывы в месте присоединения производственных ванн к канализации не менее 20 мм от верха приемной воронки.	Проведены сантехнические работы по замене сифонов с воздушными разрывами в местах присоединения производственных ванн.
6.	Установить раковину для мытья рук в кабинете приема детей в медицинском кабинете.	В медицинском кабинете установлена раковина для мытья рук. Медицинские работники дополнительно используют для обработки рук кожаный антисептик.
7.	Предусмотреть резервный водонагреватель на случай отключения горячего водоснабжения в медицинском кабинете.	В медицинском кабинете установлен резервный водонагреватель.
8.	При туалетах отсутствуют отдельные раковины для мытья рук персонала.	При туалетах выделена и промаркирована раковина для мытья рук персонала.
9.	Обеспечить условия для просушивания верхней одежды детей в приемных групповых.	Приобретены и установлены сушильные шкафы для просушивания верхней одежды (2 шт.).
10.	Заменить в приемной средней группы №2 детскую мебель (диван) с нарушением гигиенического покрытия.	Детская мебель (диван) списан и ликвидирован октябрь 2018 год.
11.	Раковины для мытья рук установлены на одном уровне без учета роста детей.	Проведено распределение детей по групповым комнатам с учетом возраста детей.
12.	Приобрести термометры для измерения температуры воды в буфетных группах, в моечном цехе пищеблока.	Термометры приобретены и используются для измерения температуры воды в буфетных группах, в моечном цехе пищеблока.

13.	Заменить в буфетах групп (1 младшая, средняя №1) сушилки для посуды частично с отслоением окрасочного слоя.	Сушилки для посуды в буфетах групп заменены.
14.	Обеспечить соблюдение режима текущей дезинфекции в группах, соблюдение правил личной гигиены персоналом и детьми учреждения.	Все выявленные случаи зарегистрированы в Журнале инфекционных заболеваний, дети отстранены от посещения ДОО, проведена медикаментозная терапия. Дети, прошедшие лечение и сдавшие повторный соскоб, после получения справки от педиатра, посещают ДОО – сентябрь 2018 год. Исполнено. Информация предоставлена в Роспотребнадзор.
15.	Соблюдать расстановку кроватей в спальнях комнатах, обеспечивая свободный проход детей между кроватями, наружными стенами, отопительными приборами.	В спальнях комнатах проведена расстановка кроватей – октябрь 2018 год. Исполнено.
16.	Составить режим дня, перспективное меню с учетом гигиенических требований.	Режим дня пересмотрен, изменен, размещен на сайте ДОУ и в уголках для родителей в новой редакции. Приказ от 27.09.2018г № 193-од «О внесении изменения в режим дня МБДОУ ДСОВ «Лесная сказка» в 2018-2019 учебном году». Исполнено. Режим дня на 2019-2020 учебный год утвержден приказом ДОО № 179-од от 30.08.2019г. Разработано новое с учетом всех замечаний перспективное 10-ти дневное меню для детей с 1,5 лет до 3 лет и с 3 лет до 7 лет. Утверждено приказом ДОО от 30.08.2019 №178-од.
17.	Провести ревизию системы доочистки водопроводной воды на пищеблоке с повторным проведением лабораторных исследований.	Заключен договор по замене фильтрующей колонны Гейзер ВФ 1054 – декабрь 2018 год. Проведено повторное исследование питьевой воды централизованного водоснабжения после фильтра. Протокол №1168/19 от 27.02.2019г. - соответствует; №1169/19 от 06.03.2019г. – соответствует.
18.	Осуществлять надлежащий контроль за	Усилен контроль за режимом

	<p>режимом приготовления дезинфицирующих средств за режимом обработки горшков.</p>	<p>приготовления дезинфицирующих средств и режимом обработке горшков. Медицинскими работниками проведена работа с младшими воспитателями по использованию моющих и дезинфицирующих средств – октябрь 2018 год. Приобретен индикатор для дезсредств.</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------